

وزارة العدل الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان

استشارة عدد 2020/21
اقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح



جويلية 2020

كراس الشروط الإدارية الخاصة

الفصل 1: الموضوع

تعتزم الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان القيام باستشارة لاقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح للمحاكم الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة 2020.

الفصل 2: كيفية المشاركة

ترسل الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بالبريد المضمون الوصول أو البريد السريع وذلك على العنوان التالي:



الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان
شارع بيت الحكمة، ص.ب عدد 165
القيروان الجنوبية 3131

أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية لوزارة العدل وذلك في الآجال المحددة.

حدّد آخر أجل لقبول العروض ليوم 15 جويلية 2020 خلال التوقيت الإداري، ويؤخذ بعين الاعتبار ختم مكتب الضبط لقبول العروض. كما يتم إقصاء العروض الواردة خارج الآجال.

تكون العروض في ظرف مختوم ومغلق يحمل عبارة: "لا يفتح، استشارة عدد 2020/21 إقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح".

يحتوي هذا الظرف على:

- ✓ الأصل من كراس الشروط الإدارية تكون ممضاة ومختومة من طرف العارض،
- ✓ بطاقة إرشادات حول العارض تكون ممضاة ومختومة حسب الملحق عدد 1،
- ✓ الجذاذات الفنية للتجهيزات (Prospectus Techniques) تكون ممضاة من طرف المزود،
- ✓ وثيقة الضمان التي يتعهد بمقتضاها المزود بضمان المعدات خلال المدة المقدّمة والتي لا يمكن بأيّ حال أن تقلّ عن السنة (01) الواحدة حسب الملحق عدد 2،

✓ جذاذات الإجابات (Formulaires de réponses) مستوفاة البيانات تكون ممضاة ومختومة من طرف العارض،

✓ وثيقة التعهد المالي ممضاة ومؤرخة من طرف العارض وتحمل ختم المؤسسة حسب الملحق عدد 3،

✓ جدول الأسعار مستكمل البيانات وحامل للتاريخ والإمضاء وختم المؤسسة حسب الملحق عدد 4.

الفصل 3: صلوحية العرض

يبقى العارض ملزماً بالعرض المقدم لمدة تسعون (90) يوماً بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

الفصل 4: طبيعة الأسعار

لا تسحب العروض المقدمة ولا تنقح ويجب أن تتضمن الأثمان الفردية للفصل المعين مع احتساب جميع الآداءات. حيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة خلال مدة الإنجاز.

الفصل 5: آجال التنفيذ

يجب على العارض انجاز الاستشارة في أجل لا يتجاوز خمس عشر (15) يوماً من تاريخ توصله بإذن التزود.

الفصل 8: التزويد

يتم التسليم بمقر الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان. يتم التأكد من مطابقة المعدات المسلمة للخصائص الفنية المقدمة من قبل العارض. وفي صورة تبين عدم مطابقة المعدات للشروط الفنية المطلوبة أو وجود نقص يتم تعويضها في أجل لا يتجاوز الـ 07 أيام.

يمكن للمزود تسليم معدات بخصائص فنية أحدث من المعدات موضوع الاستشارة بعد موافقة الإدارة ودون أن ينجر عن ذلك أي ترفيع في الأثمان أو تأخير في آجال التسليم. ويبقى للإدارة الحق في رفض أو قبول المقترح في خصوص الخصائص الجديدة.

الفصل 9: كيفية الخلاص

يتم خلاص مستحقات المزود بعد تقديم فاتورة في أربع نظائر مصحوبة بوصولات تسليم المعدات ممضى ومؤشر عليه من طرف مصالح الإدارة والمحكمة المعنية. ويتم الخلاص في الآجال القانونية بداية من تاريخ تقديم ملف الخلاص مستوفي لجميع الوثائق اللازمة.



الفصل 10: الترتيب القانونية

يخضع صاحب الاستشارة في كل ما لم يتم التنصيص عليه بوثائق الاستشارة إلى:

- مجلة المحاسبة العمومية،

- مقتضيات الأمر عدد 1039 دد لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

الفصل 11: دخول الاستشارة حيز التنفيذ

لا تكون هذه الاستشارة نافذة بين الطرفين إلا بعد إمضاءها من قبل الطرفين المتعاقدين.

.....، في،

(الاسم، اللقب، الصفة، الإمضاء وختم المزود)



المدير الجهوي للعدل بالقاهرة

المدير الجهوي

هشام يوسف

كراس الشروط الفنية الخاصّة



I. Conditions générales d'installation :

Le soumissionnaire doit obligatoirement respecter les conditions générales d'installation des climatiseurs suivantes :

- ✓ La fourniture et la pose de climatiseur doit être accompagnée de tous les sous-ensembles séparés et nécessaires au bon fonctionnement des équipements,
- ✓ La pose du groupe extérieur sur un support métallique mural galvanisé et distant de 15 cm au moins,
- ✓ Evacuation des condensats vers l'extérieur à travers des tuyaux résistants aux intempéries et fixés obligatoirement par des colliers au niveau du raccordement jusqu'au sol,
- ✓ Perçage, rebouchage et remise en état y compris la peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires à la mise en place,
- ✓ La protection de l'unité par la mise en place d'un disjoncteur différentiel bipolaire de puissance et sensibilité adéquate allant avec la puissance électrique du climatiseur, y compris câbles électriques depuis la source et qui doivent être protégés par une moulure convenable,
- ✓ Fournir un manuel d'utilisation pour chaque équipement,
- ✓ Tous les déchets doivent être nettoyés dès l'achèvement des travaux et remettre en état les lieux,
- ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **sera automatiquement rejeté.**



Climatiseur Split System 12000 BTU Froid

Caractéristiques		Valeur minimales demandées
Type		Froid
Puissance frigorifique		12000 BTU
Alimentation électrique		220 – 240 V
Type compresseur		Rotatif
Réfrigérant		Ecologique
Classe énergétique		A
Télécommande infra rouge		Murale avec piles
Programme démarrage et arrêt		Minuterie automatique
Redémarrage		Oui
Contrôle automatique des volets		Automatique
Contrôle direction d'air		Oui
Fonction déshumidification		Oui
Compresseur, évaporateur, tendeur		Oui
Isolation thermique et phonique		Oui
Alimentation		Disjoncteur bipolaire
Niveau Sonore à 2m (dBA)	Intérieur	< 42 db
	Extérieur	< 55 db



Climatiseur Split System 18000 BTU Froid

Caractéristiques		Valeur minimales demandées
Type		Froid
Puissance frigorifique		18000 BTU
Alimentation électrique		220 – 240 V
Type compresseur		Rotatif
Réfrigérant		Ecologique
Classe énergétique		A
Télécommande infra rouge		Murale avec piles
Programme démarrage et arrêt		Minuterie automatique
Redémarrage		Oui
Contrôle automatique des volets		Automatique
Contrôle direction d'air		Oui
Fonction déshumidification		Oui
Compresseur, évaporateur, tendeur		Oui
Isolation thermique et phonique		Oui
Alimentation		Disjoncteur bipolaire
Niveau Sonore à 2m (dBA)	Intérieur	< 46 db
	Extérieur	< 55 db



Climatiseur Split System 12000 BTU Froid

Caractéristiques	Valeur minimales demandées	Caractéristiques proposées
Marque	-	
Modèle ou référence	-	
Type	Froid	
Puissance frigorifique	12000 BTU	
Alimentation électrique	220 – 240 V	
Type compresseur	Rotatif	
Réfrigérant	Ecologique	
Classe énergétique	A	
Télécommande infra rouge	Murale avec piles	
Programme démarrage et arrêt	Minuterie automatique	
Redémarrage	Oui	
Contrôle automatique des volets	Automatique	
Contrôle direction d'air	Oui	
Fonction déshumidification	Oui	
Compresseur, évaporateur, tendeur	Oui	
Isolation thermique et phonique	Oui	
Alimentation	Disjoncteur bipolaire	
Niveau Sonore à 2m (dBA)	Intérieur	< 42 db
	Extérieur	< 55 db
Garantie	-	

..... في

(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)



Climatiseur Split System 18000 BTU Froid

Caractéristiques	Valeur minimales demandées	Caractéristiques proposées
Marque	-	
Modèle ou référence	-	
Type	Froid	
Puissance frigorifique	18000 BTU	
Alimentation électrique	220 – 240 V	
Type compresseur	Rotatif	
Réfrigérant	Ecologique	
Classe énergétique	A ✓	
Télécommande infra rouge	Murale avec piles	
Programme démarrage et arrêt	Minuterie automatique	
Redémarrage	Oui	
Contrôle automatique des volets	Automatique	
Contrôle direction d'air	Oui	
Fonction déshumidification	Oui	
Compresseur, évaporateur, tendeur	Oui	
Isolation thermique et phonique	Oui	
Alimentation	Disjoncteur bipolaire	
Niveau Sonore à 2m (dBA)	Intérieur	< 46 db
	Extérieur	< 55 db
Garantie	-	

..... في،

(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)



الملاحق



ملحق عدد 1

بطاقة إرشادات

(يجب تعميم المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)

استشارة عدد 2020/21 اقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح

الإسم واللقب :

الصفة: رقم ب.ت.و:

المتعهد باسم ولحساب شركة:

عنوانها:

رقم الهاتف: الفاكس:

رقم السجل التجاري: المعرف الجبائي:

..... في،

(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)



ملحق عدد 2

وثيقة التزام بمدة الضمان

استشارة عدد 2020/21 اقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح

إني الممضي أسفله (الإسم واللقب) :

الصفة:

المتعهد باسم وحساب شركة:

عنوانها:

رقم السجل التجاري: المعرف الجبائي:

مدّة الضمان المقترحة (مع ضرورة تقديم شهادة في الضمان): عدد السنوات:

التزم بضمان سلامة المعدات من كل عيب لمدة:

وأتعهد بالتدخل للقيام بعمليات الإصلاح على نفقتي الخاصة أو بتعويض التجهيزات خلال مدة الضمان المقدّمة.

..... في،

(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)



ملحق عدد 3

وثيقة التعهد المالي

استشارة عدد 2020/21 اقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح

إني المضي أسفله (الإسم واللقب) :

الصفة:..... الهاتف الجوال:

المتعهد باسم وحساب شركة:

عنوانها:

رقم الهاتف:..... الفاكس:

رقم السجل التجاري:..... المعرف الجبائي:

بعد الإطلاع على كل الوثائق المكونة لملف الاستشارة عدد 2020/21 الخاصة باقتناء وتركيب مكيفات هوائية وشراء مراوح، وبعد الاطلاع شخصيا على قائمة اللوازم المطلوب اقتناؤها والتثبت مليا من طبيعة الطلبية ومن الصعوبات التي يمكن أن تنجر عنها، أتقدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول الأسعار وكل الوثائق الواردة بملف الاستشارة. وأتعهد بتزويد المؤسسة بالمطلوب بثمن جملي (بالأرقام والحروف مع احتساب جميع الآداءات) قدره :

كما أتعهد بتنفيذ الطلبية وفق الآجال وفي أحسن الظروف.

اطلعت عليه ووافقت

..... في،

(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)



ملحق عدد 4

جدول الأسعار

ع/ر	البيان	الكمية	التمن الفردي دون احتساب الآداءات	الآداء على القيمة المضافة	التمن الفردي باحتساب جميع الآداءات	المبلغ الجملي باحتساب جميع الآداءات
1	Fourniture, transport, pose d'un Climatiseur Split System 12000 BTU Froid.	08				
2	Fourniture, transport, pose d'un Climatiseur Split System 18000 BTU Froid.	02				
3	Ventilateur de bureau • Moteur silencieux et puissant • 3 vitesses : 950/1050/1200 T/min. • Puissance : ≥ 45 W • Diamètre : 30 cm • Grille de protection • Rotation automatique de la grille	10				
المجموع العام						

أوقف جدول الأسعار هذا بمبلغ جملي قدره (باحتساب جميع الآداءات) قدره :

..... في،
(الإسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)

