

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد



استشارة عدد 2023/05

كرّاس شروط

اقتناء و تركيب مكيفات

لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد

فيفري 2024

الفصل الأول: موضوع طلب العروض

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد اقتناء مكيفات لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد طبقا للجدول التالي.

البيان	عدد
Climatiseur d'une puissance 50000 BTU (en mode chaud / froid)	1
Climatiseur 9000 BTU/CF (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)	2
Climatiseur 12000 BTU/CF (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)	3
Climatiseur 18000 BTU/CF (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)	4

الفصل 2: الوثائق المطلوبة وكيفية إرسال العروض

ترسل عروض المشاركين عن طريق البريد مضمون الوصول أو عبر البريد السريع أوتسلم مباشرة إلى مكتب الضبط للإدارة الجهوية بسيدي بوزيد و تحتوي على الوثائق التالية:

- 1- الخاصيات الفنية للتجهيزات و المعدات المعتزم إقتناؤها.
- 2- أنموذج الرد (Formulaire de réponse).
- 3- تصريح على الشرف في عدم الإفلاس
- 4- العرض المالي ممضى و مختوم.

الفصل 3: قبول العروض

ترسل العروض إلى الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد باسم السيد المدير الجهوي للعدل بسيدي بوزيد بمقر الإدارة الجهوية للعدل الكائن بعمارة نور الدين الميداني تقاسيم توفيق الجلاي 9100 سيدي بوزيد.
عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط بالإدارة في ظرف يكتب عليه بوضوح البيانات التالية:
"لا يفتح استشارة عدد 2024/05 اقتناء مكيفات لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد "

علما وأنّه حدّد تاريخ آخر أجل لقبول العروض يوم **الاربعاء 28 فيفري 2024**

الفصل 4: مدّة تنفيذ الإستشارة: تسليم و تركيب حدّدت مدّة تنفيذ الإستشارة خمسة عشرة يوما (15) ابتداء من تاريخ تسلّم الإذن بالتزوّد.

الفصل 5: مدة الضمان

يتعهد كل مشارك بضمان المعدات لمدة سنة على الأقل بداية من تاريخ محضر القبول الوقتي. يشمل هذا الضمان مصاريف قطع الغيار و اليد العاملة والتنقل. كما يتعهد المشارك بأن المعدات جديدة الصنع ولم تستعمل سابقا وهي من أنموذج حديث الصنع.

الفصل 6: الغرامة الناتجة عن التأخير في مدة التوريد

يدفع المزود عن كل يوم تأخير في عملية التسليم و تركيب المعدات غرامة مالية تساوي واحد بالألف (1%) من قيمة المعدات(خالي من الأداءات) المسلمة بعد الأجل على ألا تتعدى قيمة الغرامة الجمالية خمسة بالمائة (5%) من القيمة الجمالية المنصوص عليها بالعقد (وذلك بالرجوع إلى تاريخ قبول المعدات من طرف لجنة القبول) وعند بلوغ هذه النسبة فإن للإدارة الحق في فسخ الاتفاقية دون أي تنبيه مسبق مع تحمل المزود المتخلف الفارق في الأسعار.

الفصل 7: القبول الوقتي والنهائي

القبول الوقتي: يقع القبول الوقتي عندما يتم نهائيا (تزويد جميع ما هو متفق عليه في الاستشارة, تركيب و تشغيل المعدات مع توفير جميع لوازم الربط الكهربائي, تكوين المنتفعين بالمعدات من تقنييّن وذلك بفضاءات المحكمة صاحبة المعدات موضوع الاستشارة) وذلك بحضور ممثل عن كل محكمة والمزود و الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد .
القبول النهائي: يقع القبول النهائي للمعدات بعد مرور مدة الضمان بحضور جميع أعضاء لجنة قبول المعدات حيث يقع توقيع محضر جلسة في الموضوع.

الفصل 8: فسخ الاستشارة.

تحتفظ الإدارة بحق فسخ الاستشارة في الحالات التالية:

- عند تأخر المزود في إنجاز الاستشارة في هذه الحالة يتم التنبيه عليه كتابيا عن طريق البريد وإمهاله عشرة أيام للتدارك.
- عند عدم مطابقة المعدات المسلمة للمواصفات الفنية المقترحة أصلا. في هذه الحالة يتم تنبيه المزود كتابيا عن طريق البريد وإمهاله عشرة أيام للتدارك.
- إذا توفي المزود أو فقد أهليته المدنية يمكن للإدارة فسخ الاستشارة. إذا رغب الوريث أو الوصي أو الوكيل إتمام تنفيذ الاستشارة بنفس شروط الاستشارة، يمكنه ذلك حيث يتعين عليه إشعار الإدارة بذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحدث وتحتفظ الإدارة بحقها في القبول أو في الرفض .
- إذا تجاوزت قيمة غرامة التأخير 5% من قيمة الاستشارة حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 6 المذكور أعلاه.

الفصل 9: طريقة الخلاص .

- * يقدم المزود فاتورة في أربع نظائر تكون مصحوبة وجوبا بالأصل من إذن التوريد.
- * تحمل هذه الفاتورة وجوبا إمضاء وختم المؤسسة المعنية.

الفصل 10: حالات الخلاف

في حالة حدوث خلاف أو نزاع عند تطبيق الاستشارة وعدم التوفيق إلى حلّ صحي ترفع الشكاوى إلى محاكم مدينة سيدي بوزيد

الفصل 11: العون المكلف بالخلاص

المحاسب العمومي هو العون المكلف بالخلاص.

حرر في.....

اطلعت عليه

عن وزير العدل

اطلعت عليه ووافقت

المزود

تصريح على الشرف في عدم الإفلاس

(تطبيقاً للفصل الأول 16 (جديد) من الأمر عدد 1892/94 بتاريخ 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بالصّفات العموميّة) .

المزود

بصفتي :

الشركة :

أصرّح على شرفي على أنّ شركتي ليست في حالة إفلاس ولا تتبّع عدلياً.

..... في

العارض (الاسم ، اللقب ، الصفة، التاريخ والختم)

كراس الشروط الفنيّة

الخصائص الفنية للتجهيزات و المعدات المعتمَر إقتناؤها

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Marquee et reference	CARACTERISTIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNARE
1	Climatiseur d'une puissance 50000 BTU (mode froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM (froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 4 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 3 X 16 A avec boîtier.		
2	Climatiseur d'une puissance 9000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible (chaud /froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 3 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boîtier.		
3	Climatiseur d'une puissance 12000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible (chaud /froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 3 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boîtier.		
4	Climatiseur d'une puissance 18000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM		

أنموذج الرد

Formulaire de réponse

Formulaire de réponse

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Marquee et reference	CARACTERISTIQUES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNARE
1	Climatiseur d'une puissance 50000 BTU (mode froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM (froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 4 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 3 X 16 A avec boîtier.		
2	Climatiseur d'une puissance 9000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible (chaud /froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 3 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boîtier.		
3	Climatiseur d'une puissance 12000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid) Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible (chaud /froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 3 X 2.5 mm2 , moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boîtier.		
4	Climatiseur d'une puissance 18000 BTU (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)		

	Fourniture et pose d'un climatiseur SPLIT-SYSTEM réversible (chaud /froid) télécommandé , composé d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur de condensation raccordée par des tubes calorifugés et pré chargé, y compris la fourniture et la pose des supports et socles des tubes de raccordement, du calorifuge, la fourniture du fluide frigorigène et réglage de la charge , frigorifique et eaux de condensas, raccordement électrique en câble de section 3 X 2.5 mm2, moulure et disjoncteur 2 X 10 A avec boîtier.		
--	--	--	--

العرض المالي

العرض المالي

N°	article	Marque	Reference	PU (HT)	PU (TTC)
1	Fourniture et pose de climatiseur de puissance 50000 BTU (mode froid)				
2	Fourniture et pose de climatiseur de puissance 9000BTU C/F (classe 4 maximum en mode chaud/ froid)				
3	Fourniture et pose de climatiseur de puissance 12000BTU C/F (classe 4 maximum en mode chaud/ froid)				
4	Climatiseur 18000 BTU/CF (Classe 4 maximum en mode chaud/ froid)				
Prix total TTC					

Arrêté le présent devis à la somme totale deTTC

Fait à, le.....

Le soumissionnaire

