

الجمهورية التونسية  
وزارة العدل  
الإدارة الجهوية للعدل بقفصة

إعلان عن استشارة عدد 2026/16

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بقفصة إجراء استشارة لاقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة  
تكييف هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة  
فعلى المزودين الراغبين في المشاركة الاتصال بالإدارة الجهوية للعدل بقفصة كامل أيام  
الأسبوع أثناء التوقييت الإداري لسحب الملف كما يمكن استخراجه و طبعه من الأنترنات  
على البوابة الخاصة بالوزارة .

[www.justice.gov.tn](http://www.justice.gov.tn)

ترسل العروض في ظروف مغلقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو تسلم  
مباشرة إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بقفصة باسم الإدارة الجهوية للعدل  
بقفصة و تحمل عبارة "لا يفتح استشارة عدد 2026/16".

**حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 18 مارس 2026 .**

العنوان : الإدارة الجهوية للعدل بقفصة حي الشريف عمارة الهناء فؤاد الشحيحي قفصة  
قبالة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام)  
قفصة 2100  
الهاتف : 76.201.801 / الفاكس : 76.202.453

الجمهورية التونسية  
وزارة العدل

\*\*\*

الإدارة الجهوية للعدل بقفصة

\*\*\*

استشارة عدد 2026/16

\*\*\*

كراس الشروط الإدارية و الفنية الخاصة  
باقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف  
هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة  
الجهوية للعدل بقفصة.

العنوان : الإدارة الجهوية للعدل بقفصة حي الشريف عمارة الهناء فؤاد الشبيحي قفصة قبالة الصندوق  
الوطني للتأمين على المرض (كنام) قفصة 2100  
الهاتف : 76.201.801 / الفاكس : 76.202.453

## **\*\*\*استشارة عدد 2026/16**

### **خاصة باقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة\*\*\***

#### **الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة:**

أبرمت هذه الإستشارة بين:

الإدارة الجهوية للعدل بقفصة مقرها عمارة الهناء حي الشريف قبالة الكنام وتمثلها السيدة المدير  
الجهوية.

من جهة

والسيد ..... وكييل شركة.....

مقرها ..... باعتبارها المزود.

من جهة أخرى

#### **الفصل الثاني: موضوع الإستشارة:**

يتمثل موضوع الاستشارة في اقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة المحاكم  
الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.

#### **الفصل الثالث: الشروط الخاصة بالثمن:**

تعتبر الأثمان ثابتة و غير قابلة للمراجعة و مشتملة على جميع الأداءات و المعاليم و المصاريف.

#### **الفصل الرابع: التغيير في حجم الطلبات:**

لا يمكن لصاحب الإستشارة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم  
الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة 20% من مبلغ الإستشارة الأصلي.

#### **الفصل الخامس: تسليم وإستلام الطلبات:**

تسلم جميع التجهيزات موضوع الإستشارة إلى المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة  
بالتنسيق المسبق مع ممثل الإدارة في أجل أقصاه عشرة أيام بداية من توصل المزود بإذن إداري  
بالتزويد صادر عن الإدارة و يلتزم المزود باحترام البيانات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط.  
وبعد تثبيت الإدارة من المواد يتم إعداد محضر إستلام يقع إمضاؤه و تظل مسؤولية المزود قائمة بعد  
تسليم المواد وكذلك عند إستعمالها و تحتفظ الإدارة بحق رفض ورفع جميع المواد إذا ما تبين أن بها  
عيوبا وذلك تحت مسؤولية المزود.

#### **الفصل السادس : الالتزام بكراس الشروط الإدارية و الفنية:**

كل عرض ناقص لأي وثيقة من الوثائق المطلوبة في كراس الشروط الإدارية و الفنية يعد ملغيا.  
لذا على كل عارض التثبت من الملف قبل إرساله للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.

### الفصل السابع: غرامات التأخير:

في صورة تجاوز غير مبرر لأجل التسليم التعاقدى يقع تطبيق خطية مالية تقدر بـ 0.5% من قيمة المواد غير المسلمة بعد الأجل عن كل يوم تأخير دون أن تتجاوز القيمة الجمالية للخطايا مبلغ 5 % من قيمة الإستشارة حينها يمكن إلغاء الإستشارة .

### الفصل الثامن: الخلاص :

يلتزم المزود بتقديم فاتورة في 04 نظائر مصحوبة بوصل التزويد ممضى من طرف الإدارة.

### الفصل التاسع: المحاسب المكلف بالدفع:

قابض المجلس الجهوي بقفصة هو المحاسب المكلف بدفع المستحقات .

### الفصل العاشر: مجموع القوانين المنطبقة:

يخضع المزود إضافة إلى الترتيب المذكورة إلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وإلى مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية و مجلة الإلتزامات والعقود وإلى جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

اطلعت عليه و وافقت  
المزود

حرر بقفصة في .....  
اطلعت عليه  
عن وزيرة العدل



## كراس الشروط الفنية

### الفصل الأول: طريقة تقديم العروض:

يتكون العرض من:

- (1) البيان التمهيدي للمصنع Prospectus ممضى ومختوم على جميع صفحاته.
- (2) شهادة المطابقة للمواصفات التونسية م ت أو العالمية إيزو.
- (3) ملصقة التأشير الطاقى لأجهزة التكيف المقترحة.
- (4) إلتزام بمدة و محتوى الضمان (ملحق ع1 دد).
- (5) جدول الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة (ملحق ع2 دد).
- (6) كراس الشروط الإدارية والفنية ممضى ومؤشر على جميع صفحاته.
- (7) الإلتزام المالي مشتمل على كل البيانات وممضى وفق الأنموذج المصاحب (ملحق ع3 دد).
- (8) جدول الأسعار مشتملا على كل البيانات وممضى (ملحق ع4 دد).

### الفصل الثانى:

يتم فرز العروض على مرحلتين:

**المرحلة الأولى: الفرز الفني:**

يجب أن تستجيب العروض للمواصفات الفنية التالية:

- (1) مستوى الضجيج للوحدة الداخلية لا تتعدى المستوى المنصوص عليه بجدول الخصائص الفنية المطلوبة ( الملحق ع2 دد ).
- (2) مستوى النجاعة الطاقية المطلوب A++ .
- (3) مدة ومحتوى الضمان لا تقل عن 3 سنوات .
- (4) كمية الهواء المعالج لا تقل عن المستوى المنصوص عليه بجدول الخصائص الفنية المطلوبة (الملحق ع2 دد) .

**المرحلة الثانية: الفرز المالي للعروض:**

يحتفظ من بين العروض المقبولة فنيا على العرض الأقل ثمنا.

إطلعت عليه المزود

ملحق ع-01دد  
إلتزام  
بمدة ومحتوى الضمان

إنني الممضي أسفله (الإسم واللقب) .....  
وكيل شركة .....  
ألتزم بضمان التجهيزات موضوع الإستشارة الحالية لمدة ..... ضد كل عيب خفي  
أو عيب في الصنع.

حرر بـ..... في.....

صاحب العرض  
( الإمضاء والختم )

**ملحق ع-02 دد**  
**جدول الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة**

| الخصائص الفنية<br>للتجهيزات<br>المقترحة | الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة بكراس الشروط                                                             | البيان                                                                                                       | الحصة |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                         | Classe énergétique Froid/chaud =A++                                                                     | مكيفات هواء<br>SPLIT<br>SYSTEM<br>18000 (بارد/ساخن) قوة<br>BTU<br>(Climatiseur<br>tropicalisé –classe<br>T3) | 01    |
|                                         | Débit d'air m <sup>3</sup> /h pour unité intérieur<br>min=850m <sup>3</sup> /h                          |                                                                                                              |       |
|                                         | Niveau de sonore unité intérieur max=40db                                                               |                                                                                                              |       |
|                                         | Niveau de sonore unité extérieur max=55db                                                               |                                                                                                              |       |
|                                         | Plage de fonctionnement en température<br>extérieur froid jusqu'à 65°C <u>Classe<br/>climatique T3</u>  |                                                                                                              |       |
|                                         | Plage de fonctionnement en température<br>extérieur chaud jusqu'à 24°C                                  |                                                                                                              |       |
|                                         | Garantie minimum 3 ans                                                                                  |                                                                                                              |       |
|                                         | <u>Technologie inverter</u>                                                                             |                                                                                                              |       |
|                                         | Commande à distance                                                                                     |                                                                                                              |       |
|                                         | Conforme aux spécifications (ISO / م.ت)                                                                 |                                                                                                              |       |
|                                         | Classe énergétique Froid/chaud =A++                                                                     | خزانة تكييف هواء<br>(بارد/ساخن) بقوة لا تقل<br>عن 45000 BTU                                                  | 02    |
|                                         | Débit d'air m <sup>3</sup> /h pour unité intérieur<br>min=1500m <sup>3</sup> /h                         |                                                                                                              |       |
|                                         | Niveau de sonore unité intérieur max=55db                                                               |                                                                                                              |       |
|                                         | Niveau de sonore unité extérieur max=75db                                                               |                                                                                                              |       |
|                                         | Garantie minimum 3 ans                                                                                  |                                                                                                              |       |
|                                         | <u>Technologie inverter</u>                                                                             |                                                                                                              |       |
|                                         | Commande à distance                                                                                     |                                                                                                              |       |
|                                         | Conforme aux spécifications (ISO / م.ت)                                                                 |                                                                                                              |       |
|                                         | <u>Classe climatique T3</u>                                                                             | التركيب                                                                                                      | 03    |
|                                         | Pose de l'unité extérieur sur support y<br>compris tire-fonds,boulons et toutes<br>sujétions comprises. |                                                                                                              |       |

صاحب العرض  
(الإمضاء والختم)

## ملحق ع03 دد وثيقة التعهد

- إني الممضي أسفله (الإسم واللقب والخطه).....
  - المتصرف بإسم ولحساب:.....
  - المنخرط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي تحت عدد.....
  - المرسم بالسجل التجاري.....في.....تحت عدد.....
  - المعين محل مخابراته بـ (ذكر العنوان بالكامل).....
  - بصفتي:.....
- وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها والمكونة لملف الاستشارة عدد 2026/ 16 والمتعلق باقتناء وتركيب وتشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.
- (1)- وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الإلتزام.
  - (2)- جدول الأسعار.
  - (3)- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة.
- أتعهد وألتزم بما يلي :
- (1)- تزويد المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة بالمواد وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعلاه طبقا لجدول الأسعار، مقابل الأثمان التي اقترحتها وباعتبار جميع الأداءات والتي حددت قيمتها بمبلغ قدره (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)\*
- .....
- .....
- ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديرى.
- (2)- قبول الطبيعة الثابتة لأثمان الإستشارة.
  - (3)- إسداء الخدمات موضوع الإستشارة خلال مدة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إذن بداية الإنجاز وفقا لما تنص عليه كراس الشروط الإدارية الخاصة.
  - (4)- تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تكون جزءا من الإستشارة.
- يقع دفع المبالغ المستحقة بتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك، أو البريد.....تحت عدد.....
- .....(ذكر الهوية البنكية أو البريدية).

حرر ب.....في.....

صاحب العرض  
( الإمضاء والختم )



**ملحق ع04دد**  
**جدول الأسعار**

| الحصة | الموضوع                                                                                                      | الكمية | الثمن الفردي بإعتبار جميع الأداءات | الثمن الجملي بإعتبار جميع الأداءات |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| 01    | مكيفات هواء<br>SPLIT<br>SYSTEM<br>(بارد/ساخن) قوة 18000<br>BTU<br>(Climatiseur<br>tropicalisé –classe<br>T3) | 10     |                                    |                                    |
| 02    | خزانة تكييف هواء<br>(بارد/ساخن) بقوة لا تقل<br>عن 45000 BTU                                                  | 03     |                                    |                                    |

حدد المبلغ الجملي بإعتبار جميع الأداءات والمصاريف بن:.....  
(بلسان القلم).....

صاحب العرض  
(الإمضاء والختم)