

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الإدارة الجهوية للعدل بقفصة

إعلان عن استشارة عدد 2026/37

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بقفصة إجراء استشارة لاقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة
تكيف هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة
فعلى المزودين الراغبين في المشاركة الاتصال بالإدارة الجهوية للعدل بقفصة كامل أيام
الأسبوع أثناء التوقيت الإداري لسحب الملف كما يمكن استخراجها و طبعه من الأنترنت
على البوابة الخاصة بالوزارة .

www.justice.gov.tn

ترسل العروض في ظروف مغلقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو تسلم
مباشرة إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بقفصة باسم الإدارة الجهوية للعدل
بقفصة و تحمل عبارة "لا يفتح استشارة عدد 2026/37".

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 01 جوان 2026 .

العنوان : الإدارة الجهوية للعدل بقفصة حي الشريف عمارة الهناء فؤاد الشحي قفصة
قبالة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام)
قفصة 2100

الهاتف : 76.201.801 / الفاكس : 76.202.453

الجمهورية التونسية
وزارة العدل

الإدارة الجهوية للعدل بقفصة

استشارة عدد 2026/37

كراس الشروط الإدارية و الفنية الخاصة
باقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف
هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة
الجهوية للعدل بقفصة.

العنوان : الإدارة الجهوية للعدل بقفصة حي الشريف عمارة الهناء فؤاد الشحي قفصة قبالة الصندوق
الوطني للتأمين على المرض (كنام) قفصة 2100
الهاتف : 76.201.801 / الفاكس : 76.202.453

*****استشارة عدد 2026/37***
خاصة باقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة
المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة*****

الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة:

أبرمت هذه الإستشارة بين:

الإدارة الجهوية للعدل بقفصة مقرها عمارة الهناء حي الشريف قبالة الكنام وتمثلها السيدة المديرية
الجهوية.

من جهة

والسيد.....وكيل شركة.....
مقرها.....باعتبارها المزود.

من جهة أخرى

الفصل الثاني: موضوع الإستشارة:

يتمثل موضوع الاستشارة في اقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة المحاكم
الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.

الفصل الثالث: الشروط الخاصة بالثمن:

تعتبر الأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة ومشملة على جميع الأداءات والمعاليم والمصاريف.

الفصل الرابع: التغيير في حجم الطلبات:

لا يمكن لصاحب الإستشارة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم
الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة 20% من مبلغ الإستشارة الأصلي.

الفصل الخامس: تسليم وإستلام الطلبات:

تسلم جميع التجهيزات موضوع الإستشارة إلى المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة
بالتنسيق المسبق مع ممثل الإدارة في أجل أقصاه عشرة أيام بداية من توصل المزود بإذن إداري
بالتزويد صادر عن الإدارة ويلتزم المزود باحترام البيانات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط.
وبعد تثبت الإدارة من المواد يتم إعداد محضر إستلام يقع إمضاؤه وتظل مسؤولية المزود قائمة بعد
تسليم المواد وكذلك عند إستعمالها وتحتفظ الإدارة بحق رفض ورفع جميع المواد إذا ما تبين أن بها
عيوبا وذلك تحت مسؤولية المزود.

الفصل السادس: الالتزام بكراس الشروط الإدارية و الفنية:

كل عرض ناقص لأي وثيقة من الوثائق المطلوبة في كراس الشروط الإدارية و الفنية يعد ملغيا.
لذا على كل عارض التثبت من الملف قبل إرساله للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.

الفصل السابع: غرامات التأخير:

في صورة تجاوز غير مبرر لأجل التسليم التعاقدى يقع تطبيق خطية مالية تقدر بـ 0.5% من قيمة المواد غير المسلمة بعد الأجل عن كل يوم تأخير دون أن تتجاوز القيمة الجمالية للخطايا مبلغ 5 % من قيمة الإستشارة حينها يمكن إلغاء الإستشارة .

الفصل الثامن: الخلاص :

يلتزم المزود بتقديم فاتورة في 04 نظائر مصحوبة بوصل التزويد ممضى من طرف الإدارة.

الفصل التاسع: المحاسب المكلف بالدفع:

قايض المجلس الجهوي بقفصة هو المحاسب المكلف بدفع المستحقات .

الفصل العاشر: مجموع القوانين المنطبقة:

يخضع المزود إضافة إلى الترتيب المذكورة إلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وإلى مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية و مجلة الإلتزامات والعقود وإلى جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر بقفصة في
اطلعت عليه
عن وزيرة العدل

اطلعت عليه و وافقت
المزود

كراس الشروط الفنية

الفصل الأول: طريقة تقديم العروض:

يتكون العرض من:

- (1) البيان التمهيدي للمصنع Prospectus ممضى ومختوم على جميع صفحاته.
- (2) شهادة المطابقة للمواصفات التونسية م ت أو العالمية إيزو.
- (3) ملصقة التأشير الطاقى لأجهزة التكييف المقترحة.
- (4) إلتزام بمدة و محتوى الضمان (ملحق ع1 دد).
- (5) جدول الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة (ملحق ع2 دد).
- (6) كراس الشروط الإدارية والفنية ممضى ومؤشر على جميع صفحاته.
- (7) الإلتزام المالي مشتمل على كل البيانات وممضى وفق الأنموذج المصاحب (ملحق ع3 دد).
- (8) جدول الأسعار مشتملا على كل البيانات وممضى (ملحق ع4 دد).

الفصل الثانى:

يتم فرز العروض على مرحلتين:

المرحلة الأولى: الفرز الفنى:

يجب أن تستجيب العروض للمواصفات الفنية التالية:

- (1) مستوى الضجيج للوحدة الداخلية لا تتعدى المستوى المنصوص عليه بجدول الخصائص الفنية المطلوبة (الملحق ع2 دد) .
- (2) مستوى النجاعة الطاقية المطلوب A++ .
- (3) مدة ومحتوى الضمان لا تقل عن 3 سنوات .
- (4) كمية الهواء المعالج لا تقل عن المستوى المنصوص عليه بجدول الخصائص الفنية المطلوبة (الملحق ع2 دد) .

المرحلة الثانية: الفرز المالى للعروض:

يحتفظ من بين العروض المقبولة فنيا على العرض الأقل ثمنا.

إطلعت عليه المزود

ملحق ع01دد
إلتزام
بمدة ومحتوى الضمان

إنني الممضي أسفله (الإسم واللقب)
وكيل شركة
ألتزم بضمان التجهيزات موضوع الإستشارة الحالية لمدة ضد كل عيب خفي
أو عيب في الصنع.

حرر ب.....في.....

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق ع-02 دد
جدول الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة

الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة	الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة بكراس الشروط	البيان	الحصة
	<i>Classe énergétique Froid/chaud =A++</i>	<p>SPLIT مكيفات هواء SYSTEM 18000 (بارد/ساخن) قوة BTU (Climatiseur tropicalisé –classe T3)</p>	01
	<i>Débit d'air m³/h pour unité intérieur min=850m³/h</i>		
	<i>Niveau de sonore unité intérieur max=40db</i>		
	<i>Niveau de sonore unité extérieur max=55db</i>		
	<i>Plage de fonctionnement en température extérieur froid jusqu'a 65°C <u>Classe climatique T3</u></i>		
	<i>Plage de fonctionnement en température extérieur chaud jusqu'a 24°C</i>		
	<i>Garantie minimum 3 ans</i>		
	<i><u>Technologie inverter</u></i>		
	<i>Commande à distance</i>		
	<i>Conforme aux spécifications (ISO / م.ت)</i>		
	<i>Classe énergétique Froid/chaud =A++</i>	<p>خزانة تكييف هواء (بارد/ساخن) بقوة لا تقل BTU 45000 عن</p>	02
	<i>Débit d'air m³/h pour unité intérieur min=1500m³/h</i>		
	<i>Niveau de sonore unité intérieur max=55db</i>		
	<i>Niveau de sonore unité extérieur max=75db</i>		
	<i>Garantie minimum 3 ans</i>		
	<i><u>Technologie inverter</u></i>		
	<i>Commande à distance</i>		
	<i>Conforme aux spécifications (ISO / م.ت)</i>		
	<i><u>Classe climatique T3</u></i>	التركيب	03
	<i>Pose de l'unité extérieur sur support y compris tire-fonds,boulons et toutes sujétions comprises.</i>		

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق ع-03 دد وثيقة التعهد

- إني الممضي أسفله (الإسم واللقب والخطة).....
- المتصرف بإسم ولحساب:.....
- المنخرط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي تحت عدد.....
- المرسم بالسجل التجاري.....في.....تحت عدد.....
- المعين محل مخابراته بـ (ذكر العنوان بالكامل).....
- بصفتي:.....
- وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها والمكونة لملف الاستشارة عدد 2026/ 37 والمتعلق باقتناء و تركيب و تشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.
- (1)- وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الإلتزام.
- (2)- جدول الأسعار.
- (3)- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة.
- أتعهد وألتزم بما يلي :
- (1)- تزويد المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة بالمواد وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعلاه طبقا لجدول الأسعار, مقابل الأثمان التي اقترحتها وباعتبار جميع الأداءات والتي حددت قيمتها بمبلغ قدره (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)*
-
-
- ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديري.
- (2)- قبول الطبيعة الثابتة لأثمان الإستشارة.
- (3)- إسداء الخدمات موضوع الإستشارة خلال مدة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إذن بداية الإنجاز وفقا لما تنص عليه كراس الشروط الإدارية الخاصة.
- (4)- تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط الإدارية الخاصة التي تكون جزءا من الإستشارة.
- يقع دفع المبالغ المستحقة بتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد.....تحت عدد.....(ذكر الهوية البنكية أو البريدية).

حرر بـ.....في.....

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق ع04دد
جدول الأسعار

القيمة الجملي باعتبار جميع الأداءات	القيمة الفردى باعتبار جميع الأداءات	الكمية	الموضوع	الحصة
		10	مكيفات هواء SPLIT SYSTEM 18000 (بارد/ساخن) قوة BTU (Climatiseur tropicalisé –classe T3)	01
		03	خزانة تكييف هواء (بارد/ساخن) بقوة لا تقل عن 45000 BTU	02

حدد المبلغ الجملي باعتبار جميع الأداءات والمصاريف بـ:.....
(بلسان القلم).....

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)