الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الإدارة الجهوية بنابل

استشارة عدد58 /2017

04 ماي 2017

إلي السيد وكيل شركة : .....

العنوان : .....

الموضوع : حول اقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء.

المصاحيب : كراس الشروط الادارية الخاصة – كراس الشروط الفنية - جدول الأسعار .

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بنابل القيام باستشارة حول اقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء .

ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي بالإدارة الجهوية للعدل 84 شارع المنجي سليم نابل 8000 وذلك في ظرف مغلق لا يحمل سوى عبارة "استشارة حول اقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء ."

وذلك في أجل لا يتجاوز 22 ماي 2017

تلغى وجوبا كل العروض الواردة على الإدارة بعد هذا التاريخ ويعتمد ختم مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بنابل للتثبت من تاريخ الوصول .

والسلام

04 ماي 2017

84 شارع المنجي سليم نابل 8000
الهاتف 72 271 300

كراس الشروط الإدارية الخاصة و المتعلقة باقتناء و تركيب و تشغيل تجهيزات

مكيفات هواء لفائدة الإدارة الجهوية للعدل و المحاكم الراجعة لها النظر

الفصل الأول : الأطراف المتعاقدة

الإدارة ممثلة في شخص السيد المدير الجهوي لوزارة العدل بصفته " المشتري العمومي " من جهة

و المزود : ..... من جهة أخرى .

الفصل الثاني : موضوع الطلبية

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بنابل القيام باستشارة حسب التشريع الجاري به العمل و طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا و ذلك لاقتناء ، تركيب و تشغيل مكيفات هواء لفائدة المحاكم الراجعة لها بالنظر .

رقم الفصل	بيان الفصل
1	Climatiseur chaud et froid **9000** BTU
2	Climatiseur chaud et froid **12000** BTU
3	Climatiseur chaud et froid **18000** BTU
4	Climatiseur chaud et froid **24000** BTU
5	Armoire chaud et froid **60000** BTU

الفصل الثالث : الوثائق المكونة للملف

- الالتزام المالي
- جدول الأسعار
- كراس الشروط الإدارية و الفنية الخاصة .
- الالتزام بمدة الضمان
- بطاقة إرشادات : حول العارض معمرة و ممضاة و تحمل ختم العارض طبقا للأنموذج المصاحب .
- نسخة من شهادة في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- نسخة من شهادة في الوضعية الجبائية للعارض

الفصل الرابع : منهجية فرز العروض

يتم تقييم العروض حسب الفصول من طرف لجنة الشراءات :

- **المرحلة الأولى :** تتولى لجنة الشراءات في مرحلة أولى التثبت من الوثائق المطلوبة .
- **المرحلة الثانية :** تتولى لجنة الشراءات في مرحلة ثانية اختيار الفصول المطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا و تقترح إسناده الطلبية في صورة مطابقته للخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية . و اذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي .

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

Conditions Générales D'Installation Des Climatiseurs

Chaque soumissionnaire doit lors de l'installation des climatiseurs respecter les conditions générales minimales suivantes :

- Fourniture, transport et pose de climatiseur SPLIT-SYSTEM comprenant tous les sous-ensembles nécessaires pour la production de froid/chaud en système SPLIT -SYSTEM (sous-ensembles séparés),.
- Fourniture, transport et pose de climatiseur ARMOIRES REVERSIBLE Chaud-froid comprenant tous les sous-ensembles nécessaires pour la production de Chaud-froid en système ARMOIRES REVERSIBLE (sous-ensembles séparés
- Pose du groupe extérieur sur socle antivibratoire en béton pour les unités posées sur terrasse et sur support métallique galvanisés et joint pour les unités mural distant d'au moins 15 cm/ référence (sol, toit).
- Regroupement des canalisations frigorifiques et protection par papier aluminium collant.
- Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm.
- Carrosserie métallique avec peinture cuite au four garantie **trois ans.**
- Evacuation des condensats vers l'extérieur à travers des tuyaux résistants aux intempéries et fixés obligatoirement par collier au niveau du raccordement jusqu'au sol.
- Perçage, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires (à la mise en place).
- Protection de l'unité par mise en place d'un disjoncteur différentiel bipolaire de calibre et sensibilité adéquat allant avec la puissance électrique du clim. et compris câbles électrique depuis source (les câbles doivent être protégé par une moulure convenable).
- Le fournisseur doit nettoyer ses déchés et remettre en état des lieux des l'achèvement des travaux

Signature du soumissionnaire

* Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Froid/chaud)

Caractéristiques		Valeur limite demandée	Caractéristiques Proposées	
			Marque	Référence .....
Type		Froid/chaud		
Puissance frigorifique		9000 BTU		
Alimentation électrique		220V-240V		
Type de compresseur		Rotatif		
Réfrigérant		Ecologique		
Classe énergétique		A		
Télécommande		Murale avec piles AAA		
Programme de démarrage et d'arrêt		Minuterie Automatique		
Redémarrage		Automatique		
Contrôle automatique des volets		Oui		
Contrôle de direction d'air		Automatique		
Fonction déshumidification		Oui		
Compresseur, évaporateur,détenteur		Oui		
Carrosserie métallique avec peinture cuite au four		Oui		
Isolation thermique et phonique		Oui		
Alimentation		disjoncteur bipolaire		
Débit d'air Int/Ext (m3/min)		7.0/20		
Niveau sonores à 2m(dBA)	Intérieur	Ne dépasse pas 38 db		
	Extérieur	Ne dépasse pas 50 db		

Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Froid/chaud)

Caractéristiques		Valeur limite demandée	Caractéristiques Proposées	
			Marque	Référence .....
Type		Froid/chaud		
Puissance frigorifique		12000 BTU		
Alimentation électrique		220V-240V		
Type de compresseur		Rotatif		
Réfrigérant		Ecologique		
Classe énergétique		A		
Télécommande		Murale avec piles AAA		
Programme de démarrage et d'arrêt		Minuterie Automatique		
Redémarrage		Automatique		
Contrôle automatique des volets		Oui		
Contrôle de direction d'air		Automatique		
Fonction déshumidification		Oui		
Compresseur, évaporateur, détenteur		Oui		
Carrosserie métallique avec peinture cuite au four		Oui		
Isolation thermique et phonique		Oui		
Alimentation		disjoncteur bipolaire		
Débit d'air Int/Ext (m3/min)		13/42		
Niveau sonores à 2m(dBA)	Intérieur	Ne dépasse pas 42 db		
	Extérieur	Ne dépasse pas 55 db		

Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Froid/chaud)

Caractéristiques		Valeur limite demandée	Caractéristiques Proposées	
			Marque	Référence .....
Type		Froid/chaud		
Puissance frigorifique		18000 BTU		
Alimentation électrique		220V-240V		
Type de compresseur		Rotatif		
Réfrigérant		Ecologique		
Classe énergétique		A		
Télécommande		Murale avec piles AAA		
Programme de démarrage et d'arrêt		Minuterie Automatique		
Redémarrage		Automatique		
Contrôle automatique des volets		Oui		
Contrôle de direction d'air		Automatique		
Fonction déshumidification		Oui		
Compresseur, évaporateur,détenteur		Oui		
Carrosserie métallique avec peinture cuite au four		Oui		
Isolation thermique et phonique		Oui		
Alimentation		disjoncteur bipolaire		
Débit d'air Int/Ext (m3/min)		13/42		
Niveau sonores à 2m(dBA)	Intérieur	Ne dépasse pas 46db		
	Extérieur	Ne dépasse pas 55db		

Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Froid/chaud)

Caractéristiques		Valeur limite demandée	Caractéristiques Proposées	
			Marque	Référence .....
Type		Froid/chaud		
Puissance frigorifique		24000 BTU		
Alimentation électrique		220V-240V		
Type de compresseur		Rotatif		
Réfrigérant		Ecologique		
Classe énergétique		A		
Télécommande		Murale avec piles AAA		
Programme de démarrage et d'arrêt		Minuterie Automatique		
Redémarrage		Automatique		
Contrôle automatique des volets		Oui		
Contrôle de direction d'air		Automatique		
Fonction déshumidification		Oui		
Compresseur, évaporateur, détenteur		Oui		
Carrosserie métallique avec peinture cuite au four		Oui		
Isolation thermique et phonique		Oui		
Alimentation		disjoncteur bipolaire		
Débit d'air Int/Ext (m3/min)		6/18		
Niveau sonores à 2m(dBA)	Intérieur	Ne dépasse pas 46db		
	Extérieur	Ne dépasse pas 55db		

Ministère de la Justice * Direction Régionale de Nabeul

Armoires Puissance 60 000 BTU (Froid/chaud)

Caractéristiques		Valeur limite demandée	Caractéristiques Proposées	
			Marque ………………	Référence ……………
Type		Froid/chaud		
Puissance frigorifique		60 000 BTU		
Alimentation électrique		220V-240V		
Classe énergétique		A		
Réfrigérant		Ecologique		
Télécommande		Murale avec piles AAA		
Programme de démarrage et d'arrêt		Minuterie Automatique		
Redémarrage		Automatique		
Contrôle automatique des volets		Oui		
Contrôle de direction d'air		Automatique		
Filtration Plasma		Oui		
Fonction déshumidification		Oui		
Carrosserie métallique avec peinture cuite au four		Oui		
Débit d'air (m3/h)		Minimum 9000		
Niveau sonores à 2m(dBA)	Intérieur	Ne dépasse pas 60db		
	Extérieur	Ne dépasse pas 65db		

العدد الرتبي	نوع البضاعة	الكمية	السعر الفردي بالدينار التونسي دون إحتساب الأداءات	نسبة الأداء	السعر الفردي بالدينار التونسي مع إحتساب جميع الأداءات	السعر الجملي بالدينار التونسي مع إحتساب جميع الأداءات
01	**Climatiseur 9000 BTU(Froid /chaud)** السعر الفردي بالأحرف:.....	18				
02	**Climatiseur 12000 BTU(Froid /chaud** السعر الفردي بالأحرف:.....	07				
03	**Climatiseur 18000 BTU (Froid /chaud** السعر الفردي بالأحرف:.....	04				
04	**Climatiseur 24000 BTU(Froid /chaud** السعر الفردي بالأحرف:.....	03				
05	**Armoire 60000 BTU (Froid /chaud** السعر الفردي بالأحرف:.....	02				
	الجملـــة					

أوقف جدول الأسعار هذا بجملة قدرها : (بالحروف و بالدينار التونسي مع احتساب جميع الأداءات):

.....

.....

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الادارة الجهوية بنابل

بطاقة إرشادات عامّة حول المشارك

الاسم الاجتماعي للشّركة :.....

الشكل القانوني للشركة:.....

العنوان بالكامل:.....

.....

الهاتف: ..... الفاكس: .....

رأس المال: .....

مرسّمة بالسّجل التجاري تحت عدد: .....

رقم المعرّف الجبائي:.....

عدد الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي:.....

رقم الحساب الجاري: ..... البنك:.....

وكيل الشركة: .....

الشخص المفوّض لإمضاء وثائق العرض (الاسم واللقب والخطة): .....

رقم الهاتف الجوّال: ..... البريد الإلكتروني:.....

..... في: .....

العارض

(الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء)

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الادارة الجهوية بنابل

وثيقة الالتزام بمدة الضمان

إني الممضي أسفله (الاسم اللقب):.....
الصفة:.....
ممثل مؤسسة:.....
مقرها:.....
المسمى العارض ألتزم بضمان سلامة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك لمدة لا تقل عن (01) سنة في صورة اختيار عرضى كما ينص على ذلك كراس الشروط .

في:..... .....

العارض

(الإسم واللقب – الإمضاء والختم والتاريخ